Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа им. В.И. Шкурного»
МБУДО ДЮСШ им. В.И. ШКУРНОГО
243146, Брянская область, г .Клинцы, пр-кт Ленина,70
тел.факс: (48336) 5-62-82
ОКПО 13457758, ОГРН 1043216501404, ИНН/КПП 3241000570 / 324101001
E-mail: dussh.shkyrnogo@yandex.ru

От «25» 05 2017г.№ 138
На №____ от «___»_____2017г.

Зам.руководителя
Приокского Управления
Ростехнадзора
О.А.Ермолаеву

Уважаемый Олег Александрович!

В ответ на Ваше предписание Ростехнадзора № 279/4-ЭП-Б от 24.04.2017 г. сообщаем, что среди выявленных нарушений в ходе плановой проверки электрохозяйства МБУДО ДЮСШ им. В.И.Шкурного было устранено следующее:

Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Ответственный по устранению нарушения	Срок устранения нарушения
2	3	4	5
Определен перечень технической документации, необходимый для ведения электрохозяйства.	ПТЭЭП п. 1.2.6, п.1.8.2	Мосин С.Н.	25.05.2017
Определен перечень электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу допуска по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.2.6, п. 1.4.3	Мосин С.Н.	25.05.2017
Разработаны производственные и должностные инструкции 11.05.2017	ПТЭЭП п. 1.2.6, п.1.8.8	Мосин С.Н.	25.05.2017
Организован контроль за наличием, своевременностью проверок и испытанием средств защиты в электроустановках ведется журнал учета и содержания средств защиты, журнал испытаний средств защиты).	ПТЭЭП п. 1.2.6	Мосин С.Н.	25.05.2017
Помещения МБУДО «ДЮСШ им. В.И. Шкурного» пр-кт Ленина, д.70.			
Электрощитовая (РУ).			